

①軒先 10 2.5 屋根TRX-2:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 兼用一体型クリップ:ステンレス 吊子:アルミ押出型材 沈ミ込防止スペーサー 軒先角棧面戸 軒先伸縮唐草: カラーガルバリウム鋼板 t0.4(黒系) (水抜き穴 φ10@1000) 軒先水切 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	②ケラバ 180以下 360 @360 49 135 ケラバ水切 角棧カバー 吊子:アルミ押出型材 兼用一体型クリップ:ステンレス 屋根TRX-02:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 沈ミ込防止スペーサー 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	③棟 10 2.5 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 立チ上ゲ加工 棟包ミ 角棧棟面戸 (面戸周リシーリング処理) 角棧カバー 棟固定金具 棟面戸(面戸周リシーリング処理) 棟受金具:ステンレス 沈ミ込防止スペーサー 吊子:アルミ押出型材 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40					
④下り棟 下り棟包ミ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 立チ上ゲ加工 角棧下り棟面戸 (面戸周リシーリング処理) 屋根TRX-2:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 角棧カバー 下り棟補強材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 棟固定金具 下り棟面戸(面戸周リシーリング処理) 棟受金具:ステンレス 吊子:アルミ押出型材 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 以上 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40	⑤谷 角棧カバー 屋根TRX-2:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 谷用吊子 下葦材 谷捨板 谷面戸 谷補強材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 以上 断熱ベースレイヤー: ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 ポリスチレンフォーム t=60 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	⑥壁捨て谷 @360 360 割リ付ケニヨリ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 角棧カバー 吊子:アルミ押出型材 兼用一体型クリップ:ステンレス 屋根TRX-2:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 沈ミ込防止スペーサー 雨押工 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6					
⑦壁立上り 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 立チ上ゲ加工 棟固定金具 棟面戸(面戸周リシーリング処理) 棟受金具:ステンレス 角棧棟面戸(面戸周リシーリング処理) 屋根TRX-2:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 角棧カバー 雨押工 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	⑧頂部 棟包ミ 下地材 立チ上ゲ加工 棟固定金具 棟面戸(面戸周リシーリング処理) 棟受金具:ステンレス 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 角棧棟面戸(面戸周リシーリング処理) 屋根TRX-2:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 角棧カバー 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	⑨システム排煙棟 システム排煙棟包ミ システム排煙棟金具C システム排煙棟金具B システム排煙棟金具A 金具受材:亜鉛メッキ鋼板加工 t=1.0 棟固定金具 棟受金具:ステンレス 沈ミ込防止スペーサー 吊子:アルミ押出型材 角棧棟面戸 (面戸周リシーリング処理) 立チ上ゲ加工 棟包ミ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 屋根TRX-2:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 角棧カバー システム排煙棟ルーバーパネル 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木セメント板 t=40 元旦ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6					
元旦ビューティ工業株式会社		製品名称 元旦TRX-2型(角棧)	下地構成 鉄骨(元旦ユ鋼システム)	図面番号 111-001-04	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1

①軒先 元且TRX2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 角棧カバー 吊子:アルミ押出型材 兼用一体型クリップ:ステンレス 軒先伸縮唐草 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 (黒系) (水抜キ穴 φ10@1,000) 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 軒先角棧面戸 軒先水切 750 φ750	②ケラバ 180以下 360 φ360 角棧カバー 兼用一体型クリップ:カラスステンレス 吊子:アルミ押出型材 元且TRX2型: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 49 140 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 ケラバ水切	③棟 10 2.5 2.5 立ち上げ加工 棟固定金具 棟包ミ 棟面戸(面戸周リシーリング処理) 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 角棧棟面戸 (面戸周リシーリング処理) 元且TRX2型: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子:アルミ押出型材 棟受け金具:ステンレス 角棧カバー 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ750 φ750 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6						
④下り棟 立ち上げ加工 棟固定金具 吊子:アルミ押出型材 棟受け金具:ステンレス 角棧カバー 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 下り棟包ミ 下り棟面戸(面戸周リシーリング処理) 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 角棧下り棟面戸 (面戸周リシーリング処理) 元且TRX2型: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	⑤谷 角棧カバー 元且TRX2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) イナズマ谷 谷用面戸 谷用吊子 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 φ360 360 割り付けニヨル 雨押エ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 角棧カバー 兼用一体型クリップ:ステンレス 吊子:アルミ押出型材 元且TRX2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 150以上 本体立上加工φ75以上						
⑦壁立上り 10 2.5 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 立ち上げ加工 棟固定金具 棟面戸(面戸周リシーリング処理) 吊子:アルミ押出型材 棟受け金具:ステンレス 角棧棟面戸(面戸周リシーリング処理) 角棧カバー 元且TRX2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ750 雨押エ	⑧頂部 10 2.5 棟包ミ 下地材 立ち上げ加工 棟固定金具 吊子:アルミ押出型材 棟受け金具:ステンレス 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 角棧棟面戸(面戸周リシーリング処理) 角棧カバー 元且TRX2型: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ750	⑨システム排煙棟 10 2.5 2.5 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 ルーバーパネル 立ち上げ加工 吊子:アルミ押出型材 棟受け金具:ステンレス 元且TRX2型: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 角棧カバー システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A 棟包ミ 棟固定金具 システム排煙棟水切り 補強下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 角棧棟面戸 (面戸周リシーリング処理) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 下葦材						
元且ビューティ工業株式会社			製品名称 元且TRX2型(角棧)	下地構成 鉄骨(C型钢)	図面番号 111-002-05	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1

①軒先	②ケラバ	③棟						
④下り棟	⑤谷 ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷						
⑦壁立上り	⑧頂部	⑨システム排煙棟						
 元旦ビューティ工業株式会社			製品名称 元旦TRX-2型(角棧)	下地構成 RC造	図面番号 111-003-05	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1